



REM-BUD

33-300 NOWY SĄCZ, UL. SŁOWACKA 11

WŁAŚCICIELE

Krzysztof Kosal
502 471 938
Józef Kmiecik
502 125 921
33-300 Nowy Sącz
Ul. Słowacka 11
Tel./Fax 018 442 95 61
Com. 602 744 500

NIP 734 25 55 325
REGON 491861902

KONTO BANKOWE

NG Bank Śląski O/Nowy Sącz
58 1050 1722 1000 0012 0320 2419

Nowy Sącz, 20.08.2020 r.

**Dom Pomocy
Społecznej
ul. Łanowa 41
30-725 Kraków**

Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa budynku DPS przy ul. Łanowa 43d

Proszę o odpowiedź na poniższe zapytania:

1. Dźwig osobowy - Odnosnie odporności ogniowej EI120, zawartej w parametrach sprzętu mechanicznego ujętego w opisie zamówienia, proszę o informację na których kondygnacjach (w ilości ilu sztuk) obowiązuje wymóg montażu drzwi szybowych w klasie ognioodporność EI oraz czy klasę EI120 można zmienić na klasę niższą np. EI60?

2. Drzwi wewnętrzne – w związku z różnicą ilości i rodzajem drzwi na rysunkach projektowych, a zestawieniem proszę o informację, co przyjąć do wyceny.

Różnice polegają na:

PIWNICE – w projekcie drzwi D1, natomiast w zestawieniu D2?

PARTER – drzwi D1 - 4L + 3P (rys), natomiast zestawienie 4L + 2P?

- drzwi D1w - 6L + 3 P (rys), natomiast zestawienie 5L + 3P?

I PIĘTRO – drzwi D1w - 1L + 6 P (rys), natomiast zestawienie 1L + 5P?

III PIĘTRO - drzwi D1 - 4L + 6P (rys), natomiast zestawienie 5L + 5P?

3. Proszę o podanie koloru bramy garażowej, oraz czy ma być ocieplona czy nieocieplona?

OFERUJEMY:

pełny zakres prac budowlanych
prowadzonych w generalnym
wykonawstwie.
Przez zastosowanie nowoczesnego
sprzętu gwarantujemy szybką
zadowalającą inwestora realizację
najwyższej jakości robót w zakresie
wykonawstwa dróg, chodników,
stłoców, zjazdów do garażu
urządzeń małej architektury.

**Z poważaniem
Katarzyna Zygmunt
REM-BUD K. Kosal, J. Kmiecik**

Kraków, 21.08.2020 r

Dom Pomocy Społecznej
30-725 Kraków
Łanowa 41

Odpowiedź na zapytania oferenta :

ad.1.Dźwig osobowy :

zgodnie z ekspertyzą techniczną opracowaną przez Rzeczoznawcę do spraw pożarowych inż.Pawła Litwy nie ma wymogu co do klasyfikacji pożarowej dotyczącej drzwi w urządzeniu dźwigowym

ad.2.Drzwi wewnętrzne

Piwnice : należy przyjąć ilość sztuk drzwi zgodnie z zestawieniem w poz.D2

Parter : należy przyjąć ilość drzwi zgodnie z projektem D1= 4L + 3P

drzwi D1w należy przyjąć zgodnie z projektem tj.5L + 4P (a nie jak w zapytaniu 6L +3P)

I Piętro : należy przyjąć drzwi D1w zgodnie z projektem 1L + 6P

III Piętro : należy przyjąć ilość zgodnie z projektem tj.6p + 4l

ad.3.

Parametry termiczne bram garażowych podano w zestawieniu ślusarki stalowej

Kolor bram jest analogiczny jak pozostałej ślusarce stalowej i aluminiowej

tj.RAL 7015

Kierownik Działu
Techniczno - Gospodarczego
mgr inż. Bogusław Feldman