

Sprawa 6/20

Kraków, 27.08.2020 r.

### Wyjaśnienie nr 8

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

#### **Rozbudowa i przebudowa budynku DPS przy ul. Łanowa 43d**

działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami)


#### **na pytanie Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:**

##### **Pytanie 1.**

Na profilu kanalizacji deszczowej KD PROFIL\_3 zaznaczono studnię projektowaną o średnicy 1,0 m natomiast na profilu KD PROFIL\_1 studnię Di.4 opisano jako studnię istniejącą o średnicy 3,0 m. Prosimy o wyjaśnienie.

##### **Odpowiedź:**

Studnia oznaczona na obu profilach jako Di.4 jest studnią istniejącą o przekroju kwadratowym, o wymiarach 3,0 × 3,0 m.

  
Wzrostek Działu  
Gospodarczego  
Bogusław Feldman