

Sprawa 6/20

Kraków, 03.09.2020 r.

Wyjaśnienie nr 17

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS przy ul. Łanowa 43d


działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

na pytanie Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:**Pytanie 1.**

Prosimy o podanie specyfikacji (załączenie karty doborowej) dla przepompowni ścieków P1 oraz dla przepompowni wód odpadowych.

Odpowiedź:

Pompownia wód deszczowych: DN600mm (typ Tegra 600 lub równoważna) + pompa do wody brudnej sterowana pływakiem. Wydatek pompy $q = 2,0$ l/s przy $H = 4,0$ m.
Pompownia ścieków bytowych: DN1000mm (typ Tegra 1000 lub studnia betonowa DN1200) + dwie pompy pracujące naprzemiennie z rozdrabniaczem (np. typu Pirania) o wydatku $2,0$ l/s przy $H = 6,0$ m.

Kierownik Działu
Technicznego i Gospodarczego

mgr inż. *Bogusław Feldman*