

Sprawa 6/20

Kraków, 09.09.2020 r.

Wyjaśnienie nr 20

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS przy ul. Łanowa 43d

działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

na pytanie Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:**Pytanie 1.**

Jaką posadzkę zastosować w części dobudowywanej w pom 0/29 oraz 1/12, ponieważ są sprzeczne informacje, na rzutach jest zaznaczona wykładzina winylowa, natomiast na przekroju A08 są płytki?

Odpowiedź:

Posadzkę sali konsumpcyjnej oraz wielofunkcyjnej należy przyjąć zgodnie z przekrojem rys. A08 ze spieków kamiennych.

Z-ca Kierownika Działu
Techniczno-Gospodarczego

Robert Gańko